

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN QUẢN LÝ
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4808/KCNĐN-MT
V/v kết quả kiểm tra hoàn thành vận
hành thử nghiệm các công trình xử
lý chất thải của Công ty Cổ phần
GT-Industrial II

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần GT-Industrial II
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nhận được văn bản số 08-MT/2023 ngày 05/12/2023 về việc thông báo kết quả quan trắc chất thải và văn bản số 05-MT ngày 11/09/2023 của Công ty Cổ phần GT-Industrial II về việc thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Khu nhà xưởng cho thuê GT-Industrial II, tổng diện tích đất 36.300 m²” tại đường số 2, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Dự án đã được Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp giấy phép môi trường số 35/GPMT-KCNĐN ngày 06/04/2023).

Ngày 15/11/2023, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-KCNĐN về việc cử công chức kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của cơ sở nêu trên; tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty vào ngày 28/11/2023 và lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Công ty như sau:

1. Kết quả kiểm tra:

1.1. Hệ thống, công trình, thiết bị, thu gom, xử lý nước thải:

- Công ty đã xây dựng tách riêng tuyến thoát nước mưa và nước thải, đã thực hiện đấu nối nước mưa, nước thải với hạ tầng KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2.

- Theo Giấy phép môi trường số 35/GPMT-KCNĐN ngày 06/4/2023: Dự án có 01 hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 30 m³/ngày.đêm phải vận hành thử nghiệm.

- Thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023.

- Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 30 m³/ngày.đêm đã được lắp đặt và đang vận hành bình thường. Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải đúng theo giấy phép môi trường được cấp, như sau:

Nước thải → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Đấu nối với hệ thống thu gom,

xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2 (tại 01 điểm trên đường số 2).

- Hoá chất sử dụng: NaOCl, NaOH.

- Công ty có lập Sổ nhật ký vận hành HTXL nước thải trong thời gian vận hành thử nghiệm HTXL nước thải.

*** Kết quả thu, phân tích mẫu:** Theo Phiếu kết quả phân tích số MS2311.2591 ngày 06/12/2023 đối với nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 30 m³/ngày.đêm do Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường - ETM (VIMCERT 052) thực hiện: 09/09 thông số ô nhiễm (pH, TSS, COD, BOD₅, N-NH₄⁺, Tổng Nitơ, Tổng Phospho, Dầu mỡ khoáng, Coliform) đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2. *(đính kèm Phiếu kết quả phân tích).*

1.2. Hệ thống, công trình, thiết bị thu gom, xử lý bụi, khí thải:

Dự án không có công trình xử lý khí thải phải vận hành thử nghiệm.

1.3. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại (CTNH):

- Chất thải rắn sinh hoạt: được lưu chứa trong các thùng nhựa, có nắp đậy, tập kết dọc theo hành lang, xung quanh nhà xưởng, văn phòng,... sau đó chuyển về khu tập kết chất thải sinh hoạt để chuyển giao theo đúng quy định. Công ty Cổ phần GT-Industrial II đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Hiệp Hòa (theo Hợp đồng số 71-2023/HDDV.HTX ngày 21/08/2023).

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại: được lưu chứa trong khu vực lưu chứa diện tích 5 m², có mái che, tường bao quanh, nền bê tông. Công ty Cổ phần GT-Industrial II đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Hiệp Hòa (theo Hợp đồng số 71-2023/HDDV.HTX ngày 21/08/2023).

- Chất thải nguy hại: được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chứa chất thải có diện tích diện tích 10 m², Kho lưu giữ được bố trí có mái che và tường bao quanh, được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất có bố trí biển cảnh báo, thực hiện phân loại CTNH, có dán mã CTNH, bố trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Công ty Cổ phần GT-Industrial II đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên (theo Hợp đồng số V112/2023/HDKT/TTN-GT ngày 21/08/2023).

1.4. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Công ty đã được Công an tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 43/TD-PCCC ngày 18/5/2023; văn bản số 249/NT-PCCC ngày 03/10/2023 v/v nghiệm thu PCCC.

2. Ý kiến của Ban Quản lý các KCN:

- Căn cứ kết quả kiểm tra nêu trên, công trình xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường số 35/GPMT-KCNĐN ngày 06/4/2023 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho cơ sở nêu trên đã được lắp đặt, vận hành thử nghiệm đúng theo quy định.

- Trong quá trình đưa công trình xử lý nước thải vào hoạt động chính thức, đề nghị Công ty Cổ phần GT-Industrial II tiếp tục thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Giấy phép môi trường số 35/GPMT-KCNĐN ngày 06/4/2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến Công ty Cổ phần GT-Industrial II để biết, thực hiện theo quy định./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
- Website của BQL các KCN;
- Lưu: VT, MT (NT)

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trí Phương